

Roskilde Kommune  
Udviklingsafdelingen  
0899 Kommuneservice

Att.: Mads Uldall

DONG Energy  
Sales & Distribution A/S  
Nesa Allé 1  
2820 Gentofte

Tlf 72 10 10 10  
Fax 72 10 10 11

www.dongenergy.dk  
Cvr-nr. 20 21 44 14

## Benyttelse af areal under 132 kV højspændingsledning, HL 1252

24. april 2007

Som svar på brev af 6. marts angående hvilke aktiviteter der må finde sted under ledningen kan følgende oplyses.

Vores ref. tons

tons@dongenergy.dk  
Tlf 30 18 22 84

I forbindelse med ledningens placering er der tinglyst et deklaraionsareal på i alt 20 m – fordelt med 10 m på begge sider af ledningens midtlinje. Til orientering er vedlagt kopier af de tinglyste deklaraioner over arealet.

Generelt kan nævnes, at alt fremmed permanent aktivitet der ønskes foretaget under ledningen og inden for deklaraionsarealet på i alt 20 m skal godkendes af os. Godkendelsen foretages i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen. Ud fra en konkret forespørgsel vil vi kunne give en udtalelse om mulighed for godkendelse.

I dit brev spørges der konkret til opbevaring af containere, lastbilverkøring, busparkering, alm. parkering samt oplag under ledningen.

Containere giver vi ikke tilladelse til bl.a. fordi anbringelse af containere er risikabelt på grund af wiretræk, der kan bryde og svinge op i ledningerne og containernes eventuelle indhold af brandbart materiale.

Oplag giver vi heller ikke tilladelse til, da vores erfaring er, at oplyste maksimale oplagshøjder ikke overholdes, og da oplagspladser medfører, at der benyttes arbejdsredskaber direkte under ledningerne.

Almindelig parkering kan som regel tillades, dog skal det undersøges, om der er tilstrækkelig med ledningshøjde det pågældende sted. Lastbilverkøring og busparkering kræver også, at der er den fornødne højde til rådighed det pågældende sted.